

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256»

(МБДОУ № 256)

пр. Стачки, 201  
г. Ростов-на-Дону, 344058  
ОКПО 06050097 ОГРН 1046168006796  
ИНН/КПП 6168912907/616801001

тел./факс: (863) 222-13-67  
E-mail: mdoy256@mail.ru

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
На № 14 от 17.02.2017

Начальнику ОО МКУ  
Советского района  
Барковской Т.Н.  
Заведующего МБДОУ № 256  
Советского района  
Евдокименко И.И.

*Уважаемая Татьяна Николаевна!*

28.12.2016 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Михайличенко Евгением Андреевичем, начальником советского отделения надзорной деятельности, майором внутренней службы Бойко Евгением Викторовичем на основании распоряжения № 8-204, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ № 256.

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки МБДОУ № 256 были вручены следующие соответствующие документы:

1. Акт проверки № 8-204
2. Предписание № 8-204/1/1

В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения:

1. На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути выходы наружу из подвального этажа не выполнены обособленными. П. 5.2.7. СП 1.13130.2009.

**Срок устранения данного нарушения 01.02.2018 (данное предписание технически выполнить невозможно, в связи с особенностями фундамента (бетонные блоки) МБДОУ № 256)**

2. На объекте защиты высота ограждений юго-восточной лестницы, используемой детьми, менее 1,2 м, а именно: 0,98 м.

**Срок устранения данного нарушения 01.02.2018 ( по мере поступления финансирования)**

3. На объекте защиты высота ограждений северного лестничного марша, используемой детьми, менее 1,2 м, а именно: 0,98 м.

**Срок устранения данного нарушения 01.02.2018 ( по мере поступления финансирования)**

4. На объекте защиты высота ограждений южного лестничного марша, используемой детьми, менее 1,2 м, а именно: 0,98 м.

**Срок устранения данного нарушения 01.02.2018 ( по мере поступления финансирования)**

Данные нарушения предполагается устранить до 01.02.2018 по мере поступления финансирования.

Заведующий МБДОУ № 256



И.И.Евдокименко